


# 设施停运验收审批呈报表

编号：(2023-007)

项目名称	郑州市郑汴水务有限公司白沙污水处理厂	项目地址	白沙镇物流通道与凤栖街口		
停运数量	4万吨/日污水处理生产线	联系人	任荣梅	电话	0371-56925064
报批内容	设施停运申请表	企业法人	常伟	收受日期	2023-11-9
基本情况：项目位于郑东新区白沙镇郑汴水务有限公司白沙污水处理厂，现运行2条生产线，处理规模4万吨/日。 停运原因：白沙污水厂2023年11月9日凌晨3:00，巡视人员发现1#表曝机叶轮脱落于4米深氧化沟中，需要请蛙人水下打捞浆叶作业。为确保蛙人操作时顺利、安全，计划11月9日--11月10日停运两天。这两天内污水厂不进水不排水，启运后实行闭环运行，直到检测数据达标后再正常排放。					
审核意见：  情况属实，同意停运，确保停运期间污水不外排，启运后待出水达标后排放。					
经办人：杨亚飞 2023年11月9日		审核人：  2023年11月9日			
领取人：任荣梅		日期：2023年11月10日			

# 污染防治设施停运申请表

填表时间：2023年11月9日

单位名称	郑州市郑汴水务有限公司白沙污水处理厂			地址	白沙镇物流通道与凤栖街交叉口
企业法人		联系人	任荣梅	电话	0371--56925064
污染治理设施名称	4万吨/日污水处理厂			生产设备名称及型号	改良氧化沟2条
停运时间	2023.11.9-11.10	停运天数	2	污染物名称	COD、氨氮、总磷、总氮

**设施停运原因及所采取措施：**

白沙污水厂 2023 年 11 月 9 日凌晨 3:00，巡视人员发现 1#表曝机叶轮脱落 4 米氧化沟水中，需要请蛙人水下打捞桨叶作业。为确保蛙人操作时顺利、安全，尽快恢复生产。计划从 2023 年 11 月 9 日——11 月 10 日停运两天。这两天内污水厂不进水不排水，启运后实行闭环运行，直到检测数据达标后再正常排放。

**环境监察部门初审意见：**

同意停运，停运期间严格落实污水不外排。同时在国发平台及时  
进行报备。



2023年11月9日

**审批意见：**

同意停运，停运期间严格落实污水不外排。再次停用前需报备



2023年11月9日

注：本表一式三份。

## 郑州市郑汴水务有限公司

### 关于 2023 年 11 月 9 日污染防治设施停运报告

郑州市生态环境局：

郑州市生态环境局郑东新区分局：

2023 年 11 月 9 日凌晨 3 点，白沙污水厂巡视人员发现 1#表曝机叶轮脱落，立即上报部门领导，于上午 7 点联系蛙人进行水下打捞工作。氧化沟水深 4 米，为确保蛙人操作时顺利、安全，尽快恢复生产。计划从 2023 年 11 月 9 日——11 月 10 日停运两天。这两天内污水厂不进水不排水，启运后施行闭环运行直到检测数据达标后再正常排放。

郑州市郑汴水务有限公司

2023 年 11 月 9 日

办公室

